

# מצבי יסוד לאירוע מים – ברגיעה ובחירום

## יסודות והנחיות לתכנון



מצבי חירום	תיאור המצב	המשמעות	כמות מים לנפש ליממה
מצב 1 – שיגרה	אין הפרעות או פגיעות במערכת אספקת המים	תמשך אספקת המים כבשגרה	כבשגרה
מצב 2 – התרעה	קיימות התרעות מודיעיניות לפגיעה אפשרית במערכות אספקת המים	תמשך אספקת המים כבשגרה, תוך הגברת הכוננות ונקיטת צעדים המתחייבים	כבשגרה יש לפעול להצטיידות מראש ב 4 ליטר לאדם ליממה למשך שלושה ימים, כמות מים שתהיה בבתים באופן קבוע, למקרה של משבר מים
מצב 3 – פגיעה חמורה באספקת חשמל	פגיעות חמורות במערכת הייצור ו/או ההולכה של החשמל כתוצאה מהפגזות וחבלות, אירועי פח"ע או תקלות טכניות, המונעות הפעלת מערכת הפקת המים והולכתם	ירידה כללית ביכולות אספקת המים, לחצים נמוכים. האטה בזרימה במערכת הביוב שתגרום שכיחות בסתימות וקשיים בסילוק הביוב. צמצום בכמויות המים המסופקים לצרכנים כאשר תמשך אספקת המים לצרכי משק בית והחי, ככל שניתן.	90-60 ליטר לנפש ליממה לפחות, לפי גודל הישוב (הסבר בקונטרס המים) יש לשמור את מנת המים הקבועה בבתים ( 4 ליטר לאדם ליממה למשך שלושה ימים) למצבי משבר 4, 5.

<p>15-20 ליטר לפחות לנפש ליום בהתאם לרמת ההיפגעות של רשתות אספקת מים באזור. יש לשמור, במידת האפשר, את מנת המים הקבועה בבתים ( 4 ליטר לאדם ליממה למשך שלושה ימים), למצב חירום 5.</p>	<p>אספקת המים תלויה בהפרעות ושיבושים, לרבות פגיעה באיכות המים והגבלת השימושים במי השתייה. מי ביוב וחומרים מזהמים אחרים שחדרו או עלולים לחדור לרשתות המים יגרמו לסכנה תברואית. יתכנו תקלות במערכות סילוק הביוב והיווצרות בעיות תברואתיות</p>	<p>פגיעות פיזיות חלקיות ו/או באיכות המים, במקורות המים וברשת אספקת המים המקומית ו/או האזורית כתוצאה מהפגזות, חבלות, אירועי פח"ע או תקלות טכניות, יתכן בשילוב הפסקות חשמל</p>	<p><b>מצב 4 –</b> <b>פגיעה חלקית במערכות אספקת מים מקומיות ו/או אזוריות</b></p>
<p>תבוצע חלוקה במלוא היקפה של 4 ליטר לנפש ליממה. (בתוספת מנת המים בבתים – 4 ליטר לנפש ליממה למשך שלושה ימים, שאמורה להיות מוכנה מראש ע"י התושבים),</p>	<p>א. חוסר יכולת לספק מים ברשתות. ב. חוסר יכולת לספק מים ראויים לשתיה ומזון לאוכלוסייה רבת היקף.</p>	<p>פגיעה רבת היקף, אסון טבע (כגון רעידת אדמה) או תקלה טכנית חמורה במערכות אזוריות/ארציות בשתי אפשרויות: א. הפסקה כוללת באספקת מים אזורית/ארצית. ב. זיהום מים המונע אפשרות שימוש במים לשתיה, מזון ורחצה</p>	<p><b>מצב 5 –</b> <b>"משבר מים" פגיעה במערכת אספקת מים אזוריות ו/או ארציות</b></p>