



תאגיד המים והביוב של קריית מוצקין

איכות המים

דו"ח תקופתי – פלגי מוצקין

ריכוז נתונים כללי לפי סוג נקודה

תקופת הדו"ח מ-1.1.2012 עד 31.12.2012

תוצאות דגימות				מס' דגימות הבקטריוLOGיות				
אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה
0%	0	100%	213	100%	213	213	רשת	שגרתית
0%	0	100%	159	100%	159	159	כניסה ממקור מקורות	שגרתית
0%	0	100%	372	100%	372	372	סה"כ דגימות:	
0%	0	100%	372	100%	372	372	סה"כ דגימות לדו"ח:	

רייפר שוקה
מנהל מחלקת מים וביוב
פלגי מוצקין בע"מ



תאגיד המים והביוב של קריית מוצקין

איכות המים

דו"ח תקופתי – פלגי מוצקין

ריכוז נתונים כללי לפי סוג הנקודה

תקופת הדו"ח מ-1.4.2012 עד 30.6.2012

תוצאות דגימות				מס' דגימות הבקטריוLOGיות				
אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה
0%	0	100%	48	100%	48	48	רשת	שגרתית
0%	0	100%	36	100%	36	36	כניסה ממקור מקורות	שגרתית
0%	0	100%	84	100%	84	84	סה"כ דגימות:	
0%	0	100%	84	100%	84	84	סה"כ דגימות לדו"ח:	

רייפר שוקה
מנהל מחלקת מים וביוב
פלגי מוצקין בע"מ



תאגיד המים והביוב של קריית מוצקין

איכות המים

דו"ח תקופתי – פלגי מוצקין

ריכוז נתונים כללי לפי סוג הנקודה

תקופת הדו"ח מ-1.7.2012 עד 30.9.2012

תוצאות דגימות				מס' דגימות הבקטריוLOGיות				
אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה
0%	0	100%	56	100%	56	56	רשת	שגרתית
0%	0	100%	40	100%	40	40	כניסה ממקור מקורות	שגרתית
0%	0	100%	96	100%	96	96	סה"כ דגימות:	
0%	0	100%	96	100%	96	96	סה"כ דגימות לדו"ח:	

רייפר שוקה
מנהל מחלקת מים וביוב
פלגי מוצקין בע"מ